

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«19» января 2022 г.
учётный № проверки 56220061000201569916



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail: oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 26/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Приуральская средняя общеобразовательная школа»
Оренбургского района Оренбургской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 26 от «19» января 2022 года, в период с 10 ч. 30 мин. «02» февраля 2022 г. по 14 ч. 30 мин. «09» февраля 2022 г., начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, майором внутренней службы Митяй Ярослав Викторович, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, старшим лейтенантом внутренней службы Черновым Дмитрием Владимировичем, проведено контрольное (надзорное) мероприятие – внеплановая выездная проверка № 56220061000201569916, по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Приуральский, ул. Центральная, д. 8, с. Вязовка, ул. Новая, д. 23 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ «Приуральская СОШ» Стебнев Владимир Васильевич,

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

п. Приуральский, ул. Центральная, д. 8			
1.	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 8.1 СП 4.13130.2013.	10.01.2023
2.	На кровле здания, отсутствует ограждение выполненное в соответствии с ГОСТ 25772	ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013.	10.01.2023
3.	Покрытие полов на путях эвакуации (коридор 2 этажа здания) выполнено из материалов (линолеум) с классом пожарной опасностью более чем КМ 2 (Г1, В2, РП1, Д2, Т2).	ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	10.01.2023
4.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения столовой выполнен с пределом огнестойкости менее EI 60 (двери выполнены не противопожарные).	ст. 4, 6, 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.	10.01.2023
с. Вязовка, ул. Новая, д. 23			
5.	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада	ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1 СП 4.13130.2013	10.01.2023
6.	На кровле здания, отсутствует ограждения выполненное в соответствии с ГОСТ 25772	ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013.	10.01.2023
7.	Тип заполнения проемов в противопожарной перегородке (складское помещение) выполнен с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверь выполнена не противопожарной)	ст. 88 табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.	10.01.2023
8.	Лестница 3-типа со второго этажа не соответствует требованиям к эвакуационным лестницам (располагается на расстоянии менее 1 м от оконных проемов, фактически – 0 м)	ст. 4, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.	10.01.2023
9.	Высота эвакуационного выхода (в свету) из гардероба на первом этаже здания менее 1,9 м (фактически составляет – 1,78 м)	ст. 4, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020.	10.01.2023
10.	Помещения различных классов функциональной пожарной	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008	10.01.2023

	опасности (Ф.1.1 (помещения дошкольных групп), Ф. 4.1 (помещения общеобразовательные) и Ф.3.4 (амбулатория) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами)	№ 123 – ФЗ.		
11.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения столовой выполнен с пределом огнестойкости менее EI 60 (двери выполнены не противопожарными).	ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник отделения ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
майор внутренней службы
Митяй Ярослав Викторович
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Дознаватель ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Чернов Дмитрий Владимирович
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Предписание для исполнения получил (а): Стеблев В.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«09» 02 2022 г.

(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

